

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département des Landes

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU SYNDICAT MIXTE EAUX MARENSIN
MAREMNE ADOUR**

NOMBRE DE COMMUNES :	31
NOMBRE DE DÉLÉGUÉS :	62
NOMBRE DE PRÉSENTS :	42
NOMBRE DE POUVOIR :	3

SÉANCE DU 23 FEVRIER 2026

L'an deux mille vingt-six, le 23 février à 18h30, le COMITÉ SYNDICAL dûment convoqué le 17 février 2026, s'est réuni en session ordinaire, à la salle du Conseil à la mairie de St Vincent de Tyrosse sous la présidence de Monsieur Francis BETBEDER.

Étaient présents : C. DAUGA ; S. CAS ; N. MEDDA ; M. HERNANDEZ ; J.M. PEREZ ; J. VARTAVARIAN ; P. LABORDE ; P. BENOIST ; J. LAPEYRE ; F. COUNILH ; B. PASCOUAT ; D. MOUSTIE ; B. DUBEARNES ; C. BAYENS ; R. DUCAMP ; C. TOLLIS ; H. DARRIGADE ; M. REMAZEILLES ; D. MAHE ; J. DE LA RIVA ; V. DARTIGUEMALLE ; N. ROSPARS ; J.P. FORGUES ; M. DIRIBERRY ; M.T. LIBIER ; J. L. BELESTIN ; I. CAZALIS ; P. VENDRIOS ; J.M. GARAT ; F. BETBEDER ; R. GELEZ ; J. ROMAIN ; A. COELHO ; S. BERGEROO ; D. BECUS ; B. DARETS ; M. CLAVERIE ; R. GUGLIELMI ; J. BOUHAIN ; L. COUTURE ; J.C. DAULOUEDE ; F. BREDE

Ont donné pouvoir : A. JOIE à N. MEDDA ; F. GUILLAMET à P. LABORDE ; M. CASTETS à J. BOUHAIN

Absents excusés : V. AUDOUY ; P. CASTEL ; M. BRUTAILS ; T. LABASTE ; H. BOUYRIE ; M.J. EVENE ; S. BELLANGER ; E. GRACIET ; C. JAY ; A. LATXAGUE ; E. CLAVERIE ; J.P. LAUDINET ; P. LARD ; B. LANGOUANERE ; T. PERIAUT M.F. GONSETTE ; D. JAMMES

Présence de M. Frédéric Pomarez, Directeur Général des Services, Mme Nathalie Goin Directrice Administrative, M. David Maurel Directeur Exploitation.

Le secrétariat a été assuré par : MME CAZALIS

Délibération n° 260223_04 : Intégration des réseaux d'eau et d'assainissement

Le syndicat est sollicité par des Associations Syndicales Libres pour l'intégration des réseaux d'eau potable et d'assainissement de leur lotissement.

Compte tenu des enjeux tant techniques que financiers, le syndicat soumet les demandes d'intégration à des vérifications techniques.

Pour le réseau d'eau : test de pression du réseau pour vérification qu'il n'y ait pas de fuite, vérification des matériaux employés ainsi que la présence de tous les affleurements (bouches à clé), fourniture de plan du réseau.

Pour le réseau assainissement : inspection caméra du réseau, vérification que toutes les propriétés sont bien raccordées au réseau, vérification que le poste de relèvement (le cas échéant) est fonctionnel ou mis à niveau selon les exigences du syndicat, vérification que tous les affleurements sont bien présents et à la cote (regards et tampons), fourniture du plan du réseau.



- **Lotissement La Plaine du Hazan à Tosse :**

L'Association Syndicale Libre sollicite le syndicat pour l'intégration des réseaux d'eau potable et d'assainissement du lotissement La Plaine du Hazan à Tosse.

- **AEP** = 181 ml PVC Ø 63 – 330 ml PVC Ø 110 – 174 ml PVC Ø 90 - 42 branchements en PEHD Ø 25 et 1 branchement Ø 50
 - L'évaluation des réseaux réalisé en 2011 est de : 117 870 €
 - Nous prenons en compte l'amortissement de 15 ans
 - La valeur comptable à intégrer est de 88 402,50 €
- **EU** – 669 ml PVC Ø 200 - 43 branchements en PVC Ø 160
 - L'évaluation des réseaux réalisé en 2011 est de : 334 500€
 - Nous prenons en compte l'amortissement de 15 ans
 - La valeur comptable à intégrer est de 250 875 €

- **Lotissement Le Domaine du Lac à Moliets :**

L'Association Syndicale Libre sollicite le syndicat pour l'intégration des réseaux d'eau potable et d'assainissement du lotissement Le Domaine du Lac à Moliets.

- **AEP** = 1068 ml PVC Ø 125 – 72 branchements en PEHD Ø 25
 - L'évaluation des réseaux réalisé en 2009 est de : 245 640 €
 - Nous prenons en compte l'amortissement de 17 ans
 - La valeur comptable à intégrer est de 176 042 €
- **EU** = 1067 ml PVC Ø 200 - 72 branchements en PVC Ø 200
 - L'évaluation des réseaux réalisé en 2009 est de : 533 500 €
 - Nous prenons en compte l'amortissement de 17 ans
 - La valeur comptable à intégrer est de 382 341,66 €

- **Lotissement Lou Capouloun à Saubrigues :**

L'Association Syndicale Libre sollicite le syndicat pour l'intégration des réseaux d'eau potable et d'assainissement du lotissement Capouloun à Saubrigues.

- **AEP** = 185 ml PVC Ø 110 – 8 branchements en PEHD Ø 25
 - L'évaluation des réseaux réalisé en 2009 est de : 33 300 €
 - Nous prenons en compte l'amortissement de 24 ans
 - La valeur comptable à intégrer est de 19 980 €
- **EU** = 230 ml PVC Ø 200 - 8 branchements en PVC Ø 200
 - L'évaluation des réseaux réalisé en 2009 est de : 115 000 €
 - Nous prenons en compte l'amortissement de 24 ans
 - La valeur comptable à intégrer est de 69 000 €

- **Lotissement Le Clos des géraniums à Saint Geours de Maremne :**

L'Association Syndicale Libre sollicite le syndicat pour l'intégration des réseaux d'eau potable et d'assainissement du lotissement Le Clos des géraniums à Saint Geours de Maremne.

- **AEP** = 23,66 ml PEHD Ø 50 – 4 branchements en PEHD Ø 25
 - L'évaluation des réseaux réalisé en 2009 est de : 3 549 €
 - Nous prenons en compte l'amortissement de 22 ans
 - La valeur comptable à intégrer est de 2 247,70 €

